DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

n° DoP 001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   Unique identification code of the product-type:

   Securaudio EV1000

   Questo certificato contiene un allegato (Guarda allegato -A-)
   This certificate is also composed by n. 1 annex (see Annex A)

2. Usi previsti */ Intended use/es*:
   Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale
   Voice alarm control and indicating equipment

3. Fabbricante */ Manufacturer:*
   Blueprint srl – Via Lega Lombarda 64 | 24040 Bonate Sopra (Italy)

4. Mandatario */ Authorised representative:* ***N/A***

5. Sistemi di VVCP */ System/s of AVCP:* **Sistema 1 / *System 1***

6.
   a) *Norma armonizzata / Harmonised standard:*

   EN 54-16:2008

Organismi notificati: *Notified body/ies:*	**MTIC INTERCERT S.r.l** **Via Moscova,11 - 20017 RHO (MI) - Italy**
Numero d'identificazione: *Identification number:*	**0068**
Numero CPR: *CPR number:*	**0068-CPR-018/2016**
Data di emissione: *Date of issue:*	**14/01/2026**

   b) *Documento per la valutazione europea:* ***N/A***

7. EN 54-16:2008 - Prestazioni e caratteristiche dichiarate

EN 54-16:2008 - Characteristics and declared performance

Caratteristiche essenziali	***Essential Characteristics***	**Prestazioni** ***Performance***	**Rif. Capitolo norma** ***Standard clause ref.***
Prestazioni in condizioni di fuoco:	*Performance under fire conditions*		
- Requisiti generali	*- General requirements*	Conforme / *pass*	4
- Requisiti generali per le indicazioni	*- General requirements for indications*	Conforme / *pass*	5
- Condizione di allarme vocale	*- The voice alarm condition*	Conforme / *pass*	7
- Controllo manuale dell'allarme vocale	*- Voice alarm manual control*	Conforme / *pass*	10
- Microfono/i di emergenza	*- Emergency microphone(s)*	Conforme / *pass*	12
- Rapporto segnale/disturbo	*- Signal-to-noise ratio*	Conforme / *pass*	16.5
- Risposta in frequenza senza microfono/i	*- Freq. response of VACIE without microphone(s)*	Conforme / *pass*	16.6
- Risposta in frequenza con microfono/i	*- Frequency response of VACIE with microphone(s)*	Conforme / *pass*	16.7
Ritardo di risposta (tempo di risposta al segnale di incendio)	*Response delay (response time to fire)*		
- Ricezione e processo dei segnali di incendio	*- Reception and processing of fire signals*	Conforme / *pass*	7.1
- Ritardo nell'entrare in condizione di allarme vocale	*- Delays to entering the voice alarm condition*	NPD	7.4
- Uscita ai dispositivi di allarme incendio	*- Output to fire alarm devices*	NPD	7.8
- Microfono/i di emergenza	*- Emergency microphone(s)*	Conforme / *pass*	12
Affidabilità operativa	*Operational reliability*		
- Requisiti generali	*- General requirements*	Conforme / *pass*	4
- Requisiti generali per le indicazioni	*- General requirements for indications*	Conforme / *pass*	5
- Condizione di riposo	*- The quiescent condition*	Conforme / *pass*	6
- Condizioni di allarme vocale	*- The voice alarm condition*	Conforme / *pass*	7
- Condizioni di segnalazione di guasto	*- Fault warning condition*	Conforme / *pass*	8
- Condizione di disabilitazione	*- Disablement condition*	NPD	9
- Interfaccia con i dispositivo/i di controllo esterno	*- Interface to external control device(s)*	NPD	11
- Microfono/i di emergenza	*- Emergency microphone(s)*	Conforme / *pass*	12
- Requisiti di progetto	*- Design requirements*	Conforme / *pass*	13
- Requisiti addizionali di progetto per VACIE controllati mediante software	*- Add. design requirements for software controlled VACIE*	Conforme / *pass*	14
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza alla temperatura	*Durability of operational reliability, temperature resistance*		
- Potenza di uscita	*- Output power*	Conforme / *pass*	16.4
- Freddo (prova in funzionamento)	*- Cold (operational)*	Conforme / *pass*	16.8
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'impatto e alle vibrazioni	*Durability of operational reliability, impact and vibration resistance*		
- Impatto (prova in funzionamento)	*- Impact (operational)*	Conforme / *pass*	16.11
- Vibrazioni, sinusoidali (prova in funzionamento)	*- Vibration, sinusoidal (operational)*	Conforme / *pass*	16.12
- Vibrazioni, sinusoidali (prova di durata)	*- Vibration, sinusoidal (endurance)*	Conforme / *pass*	16.13
Durabilità dell'affidabilità operativa: Stabilità elettrica	*Durability of operational reliability,* electrical stability		
- Variazioni della tensione di alimentazione	*- Supply voltage variation*	Conforme / *pass*	16.14
- Compatibilità elettromagnetica (EMC), prove di immunità (prova in funzionamento)	*- Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)*	Conforme / *pass*	16.15
Durabilità dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	*Durability of operational reliability, humidity resistance*		
- Caldo umido, costante (prova in funzionamento)	*- Damp heat, steady state (operational)*	Conforme / *pass*	16.9
- Caldo umido, costante (prova di durata)	*- Damp heat, steady state (endurance)*	Conforme / *pass*	16.10

8. Elenco delle funzioni opzionali con requisiti inclusi nel dispositivo di controllo e allarme vocale

   List of optional functions with requirements included in the V.A.C.I.E.

Clause	Descrizione / Description		
7.3	Avvertimento acustico	*Audible warning*	☑
7.4	Ritardi di attivazione della condizione di allarme vocale	*Delays to entering the voice alarm condition (option with requirements)*	☐
7.5	Evacuazione in fasi	*Phased evacuation (option with requirements)*	☐
7.6.2	Silenziamento manuale della condizione di allarme	*Manual silencing of the voice alarm condition*	☑
7.7.2	Reset manuale della condizione di allarme	*Manual reset of the voice alarm condition*	☑
7.8	Uscita a dispositivi di segnalazione d'incendio	*Output to fire alarm devices (option with requirements)*	☐
7.9	Uscita manuale di allarme vocale	*Voice alarm condition output*	☑
8.3	Indicazione di guasto relative al percorso di trasmissione verso la CIE	*Indication of faults related to the transmission path to the CIE*	☑
8.4	Indicazione del guasto relative alle zone di allarme vocale	*Indication of the faults related to voice alarm zones*	☑
9	Condizione di fuori servizio	*Disablement condition (option with requirements)*	☐
10	Controllo manuale dell'allarme vocale	*Voice alarm manual control*	☑
11	Interfaccia con dispositivo(i) di comando esterno(i)	*Interface to external control device(s)*	☐
12	Microfono di emergenza	*Emergency microphone(s)*	☑
13, 14	Amplificazione ridondante	*Redundant power amplifiers*	☑

9. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

   Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Luogo, Data
Place Date

Bonate Sopra, 14-01-2026

Direttore Generale
Managing Director

Blueprint s.r.l.
VIA LEGA LOMBARDA, 64
24040 BONATE SOPRA (BG)
Tel. +39 035 4933323
P.I./C.F. 03039430164

Allegato / ***Annex :*** **A**

– DOP 200 –

Codice Prodotto *Product code*	**Descrizione** */Description*	**Norme di riferimento** *Reference standards*	**Rev. SW/FW**	**Opzione** *Option*
EV6Z-VA	Matrice master / *Master matrix*	EN 54-16	*1.2*	---
EV8Z-VA	Matrice slave / *Slave matrix*	EN 54-16	*1.2*	---
MZA-VA	Modulo zona / *Zone module*	EN 54-16	---	---
MZAB-VA	Modulo zona A & B / *Zone module A & B*	EN 54-16	---	Optional, instead of MZV2
MZV2	Modulo di zona */ Zone module A & B*	EN 54-16	---	Optional, instead of MZAB-VA
VVF-VA	Microfono d'emergenza / *Security micro-phone*	EN 54-16	---	Optional, instead of VVF8-VA
VVF8-VA	Microfono d'emergenza / *Security micro-phone*	EN 54-16	---	Optional, instead of VVF-VA
VVFP-VA	Microfono d'emergenza esterno da parete / *Security micro-phone outside wall*	EN 54-16	---	---
AMD120EN	Amplificatore audio 120W / *Audio power amplifier 120W*	EN 54-16	---	---
AMD240EN	Amplificatore audio 240W / *Audio power amplifier 240W*	EN 54-16	---	---
AMD480EN	Amplificatore audio 480W / *Audio power amplifier 480W*	EN 54-16	---	---
AD120HF-EN	Amplificatore audio 120W / *Audio power amplifier 120W*	EN 54-16	---	---
AD240HF-EN	Amplificatore audio 240W / *Audio power amplifier 240W*	EN 54-16	---	---
AD480HF-EN	Amplificatore audio 480W / *Audio power amplifier 480W*	EN 54-16	---	---
ISP8-VA	Interfaccia audio con priorità / *Priority audio interface*	---	---	---
BMD-VA	Base microfonica digitale / *Digital microphone bases*	---	---	---
BM7TZ-VA	Base microfonica 6 tasti + generale / *Microphone base 6 keys + General*	---	---	---
BM1TZ-VA	Base microfonica 1 tasto / *Microphone bases 1 button*	---	---	---
BMS21	Base microfonica locale / *Local microphone base*	---	---	---
BMD2-VA	Base microfonica multifunzionale / Multifunction *microphone station*	---	*1.0.X*	
BMD1-VA	Base microfonica multifunzionale, versione con una sola zona / *Multifunction microphone station, version with only one zone*	---	*1.0.X*	
BMD7-VA	Base microfonica multifunzionale, versione con massimo 7 zone / *Multifunction microphone station, version with up 7 zones*	---	*1.0.X*	
RASN	Audio ridondante su rete seriale / *Redundant audio over serial network*	---	---	---
MIU-VA	Modulo multi-ingresso e uscite / *Multi module input and output*	---	---	Optional, instead of MIUV2-VA
MIUV2-VA	Modulo multi-ingresso e uscite / *Multi module input and output*	---	---	Optional, instead of MIU-VA
MCM-VA	Modulo controllo musica / *Music control module*	---	---	Optional, instead of MCMV2-VA
MCMV2-VA	Modulo controllo musica / *Music control module*	---	---	Optional, instead of MCM-VA
CRM-VA	Controllo remoto musica / *Music remote control*	---	---	Optional, instead of CRMV2-VA
CRMV2-VA	Controllo remoto musica / *Music remote control*	---	---	Optional, instead of CRM-VA
CBM-VA	Modulo remoto connessioni 2 basi / *Remote module connections 2 bases*	---	---	---
TCF-142-M-ST-T **TCF-142-M-SC-T** **TCF-142-S-ST-T** **TCF-142-S-SC-T**	Convertitore di fibra / *Fiber converter*	---	---	---
PWS24	Modulo alimentatore switching 24 Vcc / *24 Vcc switching supply module*	---	---	Optional, instead of PWS824-VA
PWS824-VA	Modulo alimentatore switching 24 Vcc / *24 Vcc switching supply module*	---	---	Optional, instead of PWS24
AL-PM544	Apparecchiatura di alimentazione per sistemi di rivelazione di incendio / *Power supply equipment for fire detection systems*	EN54-4	---	---