

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° DoP 100

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

EV250, EV500, EV500.2, EV500.4, EV500.6

***Questo certificato contiene un allegato
(Guarda allegato -A-)***

2. *Usi previsti:*

Sistemi di rilevazione e allarme antincendio installati all'interno e all'esterno degli edifici

3. *Fabbricante*

Blueprint srl – Via Lega Lombarda 64 – 24040 Bonate Sopra (BG) Italia

4. *Mandatario: N/A*

5. *Sistemi di VVCP:*

Sistema 1

6.

a) Norma armonizzata:

**EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006
EN 54-16:2008**

<i>Organismi notificati:</i>	MTIC INTERCERT S.r.l Via Moscova,11 - 20017 RHO (MI) - Italy
<i>Numero d'identificazione:</i>	0068
<i>Numero CPR:</i>	0068-CPR-172/2022
<i>Data di emissione:</i>	14/01/2026

b) Documento per la valutazione europea: N/A

7. *Prestazioni dichiarate:*

EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 - Sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio- Parte 4: Apparecchiature di alimentazione		
Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Riferimento Capitolo norma
Prestazioni dell'alimentatore	Conforme	4, 5, 6
Affidabilità operativa	Conforme	4, 5, 6, 7, 8,
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza alla temperatura	Conforme	9.5
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'impatto e alle vibrazioni	Conforme	9.7, 9.8, 9.15
Durabilità dell'affidabilità operativa: Stabilità elettrica	Conforme	9.9
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'umidità	Conforme	9.6, 9.14

**EN 54-16:2008 - Sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio - Parte 16:
Apparecchiature di segnalazione e controllo degli allarmi vocali**

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni	Riferimento Capitolo norma
Prestazioni in condizioni di fuoco:	Conforme	4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
Ritardo di risposta (tempo di risposta al segnale di incendio)	Conforme	7.1, 12
Affidabilità operativa	Conforme	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza alla temperatura	Conforme	16.4, 16.8
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'impatto e alle vibrazioni	Conforme	16.11, 16.12, 16.13
Durabilità dell'affidabilità operativa: Stabilità elettrica	Conforme	16.14, 16.15
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'umidità	Conforme	16.9, 16.10

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo, Data

Bonate Sopra, 14-01-2026

Direttore Generale

Blueprint s.r.l.

VIA LEGA LOMBARDA, 64
 24040 BONATE SOPRA (BG)
 Tel. +39 035 4933323
 P.I./C.F. 03039430164

Allegato A

– DOP 100 –

Prodotto	Descrizione	Norme di riferimento	Rev. FW	
EV250	Centrale di controllo 250W a 1 zona	EN 54-16	MB:1.0.0 HMI:1.0.0 PM544:1.0.0	
EV500	Centrale di controllo 500W a 2 zone	EN 54-16	MB:1.0.0 HMI:1.0.0 PM544:1.0.0	
EV500.2	Centrale di controllo 500W a 2 zone	EN 54-16	MB:1.0.0 HMI:1.0.0 PM544:1.0.0	
EV500.4	Centrale di controllo 500W a 4 zone	EN 54-16	MB:1.0.0 HMI:1.0.0 PM544:1.0.0	
EV500.6	Centrale di controllo 500W a 6 zone	EN 54-16	MB:1.0.0 HMI:1.0.0 PM544:1.0.0	
BME1	Postazione microfonica di emergenza a 1 tasto	EN 54-16	---	
BME7	Postazione microfonica di emergenza a 7 tasti	EN 54-16	---	
VVFP	Postazione microfonica di emergenza da parete	EN 54-16	---	
BM1TZ-VA	Postazione microfonica a 1 tasto	---	---	
BM7TZ-VA	Postazione microfonica a 7 tasti	---	---	
BMD-VA	Postazione microfonica con display	---	---	
BMS21	Postazione microfonica basica a 1 tasto	---	---	
BMD2-VA	Base microfonica multifunzionale	---	1.0.X	
BMD1-VA	Base microfonica multifunzionale, versione con una sola zona	---	1.0.X	
BMD7-VA	Base microfonica multifunzionale, versione con massimo 7 zone	---	1.0.X	